

CHAPA DE REMATE




Vista frontal




Vista trasera



Vista lateral

 3767 - 3705

 8 calle 26-30, Bosques de San Nicolás, zona 4 Mixco


 carlos.yoc@transformetalgt.com




DESCRIPCIÓN

Construcción e infraestructura, pueden ser usados para tender cables de corriente, fuerza, señalización, control, alumbrado; todos estos deben tener su respectivo aislamiento para su óptimo funcionamiento. Además, facilitan la reparación, corrección, incremento de vías eléctricas, ubicación de fallas; dado que su exposición facilita su supervisión y modificación.

| DETALLES | |
|------------------------------|--|
| Dimensiones: | 10cm x 5cm x 2.4m, medidas personalizadas. |
| Acabado exterior: | Galvanizado en caliente |
| Material: | En lamina galvanizada Cal. 16.18.20 |
| Norma de Fabricación: | Norma Nema VE-1 |

 3767 - 3705

 8 calle 26-30, Bosques de San Nicolás, zona 4 Mixco

 carlos.yoc@transformetalgt.com

